



СОГЛАСОВАНО:
руководитель ГЦИ СИ
ФГУП „ВНИИМС“
В.Н. Яншин

27 " июля 2008 г.

Трансформаторы тока
ТФЗМ 110Б-І

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № 26420-08
Взамен № 26420-04

Выпускаются по ГОСТ 7746-2001 и техническим условиям
ТУ У 05755559.011-97.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы тока ТФЗМ 110Б-І (далее по тексту - трансформаторы) предназначены для масштабного преобразования силы переменного тока и передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления.

ОПИСАНИЕ

Трансформатор представляет собой конструкцию опорного одноступенчатого устройства, которое состоит из первичной и вторичной обмоток, помещённых в фарфоровую покрышку. Вторичная обмотка состоит из трёх обмоток. Главная изоляция нанесена на первичную и вторичную обмотки.

Типоисполнения трансформаторов отличаются силой первичного и вторичного тока, классами точности, климатическим исполнением и назначением для внутренних поставок или поставок на экспорт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, кВ 110.

Номинальная сила первичного тока, А 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800.

Наибольшая сила рабочего первичного тока, А 50; 80; 100; 160; 200; 320; 400; 630; 800; 1000; 1600; 2000.

Номинальная сила вторичного тока, А 1; 5.

Номинальная частота, Гц 50; 60.

Класс точности 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 5P; 10P.

Номинальная мощность вторичной обмотки, В·А 15; 20; 25; 30; 50.

Климатическое исполнение У1, ХЛ1 по ГОСТ 15150.

Габаритные размеры, мм 1590 x 720 x 630.

Масса, кг 485.

Средняя наработка до отказа 4×10^7 часов.

Средний срок службы 25 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на трансформатор и методом штемпелевания на паспорт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- трансформатор ТФЗМ 110Б-І – 1 шт. (типоисполнение – в соответствии с заказом);
- паспорт – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз.

ПОВЕРКА

Проверку трансформаторов тока ТФЗМ 110Б-І производят по ГОСТ 8.217-87 “ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки”.
Межповерочный интервал – 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7746-2001 „Трансформаторы тока. Общие технические условия“;
ТУ У 05755559.011-97 „Трансформаторы тока серии ТФЗМ. Технические условия“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип трансформаторов тока ТФЗМ 110Б-І утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество „Запорожский завод высоковольтной аппаратуры“, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, 13, Украина.

Тел/факс: (0612)-523488.

Первый заместитель генерального директора  О.В. Кох-Коханенко
“ ” 2008 г.