

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



**СОГЛАСОВАНО**  
Руководитель ГЦИ СИ  
Зам. генерального директора  
ФГУ «Ростест-Москва»  
**А.С. Евдокимов**  
« 28 » октября 2010 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 500 кВ Комсомольская"	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № <u>46473-10</u>
---	---

Изготовлена по технической документации ООО «Энсис Технологии», г. Москва.  
Заводской номер 02011.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 500 кВ Комсомольская" (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения информации по всем расчетным точкам учета и передачи ее в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК-ЕЭС» в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

### ОПИСАНИЕ

АИИС состоит из измерительных каналов (далее ИК), включающих следующие средства измерений:

- измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001;
- измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2001;
- многофункциональные счетчики электрической энергии.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций – участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД уровня, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). В СОЕВ входят средства измерений, обеспечивающие измерение времени, также учитываются временные характеристики (задержки) линий связи, которые используются при синхронизации времени.

Синхронизация времени производится с помощью GPS-приемника, принимающего сигналы глобальной системы позиционирования, входящего в комплект УССВ, подключаемого к УСПД. От УССВ синхронизируются внутренние часы УСПД, а от них – внутренние часы счетчиков, подключенных к УСПД. Уставка, при достижении которой происходит коррекция часов УСПД, составляет 1 с. Синхронизация внутренних часов счетчика с верхним уровнем АИИС КУЭ происходит при каждом обращении (каждый сеанс связи). ПО позволяет назначить время суток, в которое можно производить коррекцию времени. Рекомендуется для этой операции назначить время с 00:00 до 03:00 часов.

Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов АИИС КУЭ  $\pm 5$  с/сут.

## МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ с указанием наименования ввода, типов и классов точности средств измерений, входящих в состав ИК, номера регистрации средств измерений в Государственном реестре средств измерений представлен в таблице 1.

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав измерительных каналов

№ ИИК п/п	Код НП АТС	Наименование объекта	Состав измерительного канала			Вид электро-энергии
			Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	
1	2	3	4	5	6	7
1	272030002307105	«Ввод 3АТ 110 кВ»	ТФМ-110-II УХЛ1 кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 992313 Зав. № 992311 Зав. № 992309 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 50196 Зав. № 50121 Зав. № 50066 Госреестр № 1188-58	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100300 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
2	272030002413202	3АТ 10кВ	ТШЛ-СЭЦ-10-0,1 У2.1 кл. т 0,5S Ктт = 3000/5 Зав. № 399 Зав. № 402 Зав. № 388 Госреестр № 3972-73	ЗНОЛ-06-10 У3 кл. т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1292 Зав. № 4188 Зав. № 1154 Госреестр № 3344-72	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01174642 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
3	.	«Ввод 4АТ 110 кВ»	ТФМ-110-II УХЛ1 кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 2043513 Зав. № 2043511 Зав. № 2043512 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 45849 Зав. № 45842 Зав. № 30032 Госреестр № 1188-58	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01117748 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
4	272030002413104	4АТ 10кВ	ТЛШ-10 У3 кл. т 0,5 Ктт = 3000/5 Зав. № 1390 Зав. № 402 Зав. № 388 Госреестр № 11077-89	НАМИ-10-95 кл. т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1450 Зав. № Зав. № Госреестр № 20186-00	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01126582 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
5	.	АБК 10кВ	ТОЛ-СЭЦ-10-22 У2 кл. т 0,5S Ктт = 200/5 Зав. № 22237 Зав. № 22339 Зав. № 22270 Госреестр № 7069-79	ЗНОЛ-06-10 У3 кл. т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1292 Зав. № 4188 Зав. № 1154 Госреестр № 3344-72	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090293 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
6	272030002307901	«ОЭВ-110 кВ»	TG-145 ХЛ1 кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 815 Зав. № 814 Зав. № 813 Госреестр № 15651-96	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 50196 Зав. № 50121 Зав. № 50066 Зав. № 45849 Зав. № 45842 Зав. № 30032 Госреестр № 1188-58	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100295 Госреестр № 16666-07	активная реактивная

Продолжение таблицы 1 - Состав измерительных каналов

7	272030002307102	«ВЛ 110 кВ Комсомольская-Амурская ТЭЦ (С-71)»	ТФМ-110-II УХЛII кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 992303 Зав. № 992306 Зав. № 992307 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 50196 Зав. № 50121 Зав. № 50066 Госреестр № 1188-58	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090600 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
8	272030002307202	«ВЛ 110 кВ Комсомольская-Хурба (С-94)»	ТФМ-110-ПУХЛII кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 831322 Зав. № 831312 Зав. № 831314 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 45849 Зав. № 45842 Зав. № 30032 Госреестр № 1188-58	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090448 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
9	272030002307101	«ВЛ 110 кВ Комсомольская-К (С-119)»	ТФМ-110-ПУХЛII кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 992304 Зав. № 992305 Зав. № 992308 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 50196 Зав. № 50121 Зав. № 50066 Госреестр № 1188-58	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090448 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
10	272030002307201	«ВЛ 110 кВ Комсомольская - К (С-120)»	ТФМ-110-II УХЛII кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 992312 Зав. № 992310 Зав. № 992314 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 45849 Зав. № 45842 Зав. № 30032 Госреестр № 1188-58	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090338 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
11	272030002307103	«ВЛ 110 кВ Комсомольская - Гайтер (С-123)»	ТФМ-110-ПУХЛII кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 831308 Зав. № 831310 Зав. № 831319 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 50196 Зав. № 50121 Зав. № 50066 Госреестр № 1188-58	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090292 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
12	272030002307104	«ВЛ 110 кВ Комсомольская-Водозабор (С-125)»	ТФМ-110-II УХЛII кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 831317 Зав. № 831316 Зав. № 831318 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 50196 Зав. № 50121 Зав. № 50066 Госреестр № 1188-58	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090519 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
13	272030002307203	«ВЛ 110 кВ Комсомольская-Водозабор №2 (С-126)»	ТФМ-110-II УХЛII кл. т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 831311 Зав. № 831321 Зав. № 831313 Госреестр № 16023-97	НКФ 110-57 У1 кл. т 0,5 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 45849 Зав. № 45842 Зав. № 30032 Госреестр № 1188-58	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090444 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
14	272030002413203	TCH-2 10кВ	ТОЛ-СЭЦ-10-22 У2 кл. т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 22238 Зав. № 22251 Зав. № 22226 Госреестр № 7069-79	ЗНОЛ-06-10 У3 кл. т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1292 Зав. № 4188 Зав. № 1154 Госреестр № 3344-72	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01136495 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
15	272030002413103	TCH-3	ТОЛ-10 2 У3 кл. т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 692 Зав. № 630 Зав. № 689 Госреестр № 7069-79	НАМИ-10-95 кл. т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1450 Зав. № Зав. № Госреестр № 20186-00	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01118170 Госреестр № 16666-07	активная реактивная

Продолжение таблицы 1 - Состав измерительных каналов

16	272030002413204	ЗРУ-10 яч. 10 (ТСН-4)			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090293 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
----	-----------------	-----------------------	--	--	--	------------------------

Таблица 2 – Метрологические характеристики ИИК (активная энергия)

Границы допускаемой относительной погрешности измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%}$	$\delta_{5\%}$	$\delta_{20\%}$	$\delta_{100\%}$
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1, 3, 6 - 13  (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,9	±1,3	±1,1	±1,0	±1,0
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1
	0,7	±1,6	±1,3	±1,2	±1,2
	0,5	±2,2	±1,8	±1,6	±1,6
2, 5  (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0
	0,9	±2,2	±1,4	±1,2	±1,2
	0,8	±2,6	±1,7	±1,4	±1,4
	0,7	±3,2	±2,1	±1,6	±1,6
	0,5	±4,8	±3,0	±2,3	±2,3
4, 14 - 15  (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,2S)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИИК (реактивная энергия)

Границы допускаемой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%}$	$\delta_{5\%}$	$\delta_{20\%}$	$\delta_{100\%}$
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1, 3, 6 - 13  (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,5)	0,9	±3,8	±2,5	±2,0	±1,9
	0,8	±2,7	±1,8	±1,5	±1,4
	0,7	±2,4	±1,6	±1,3	±1,3
	0,5	±2,0	±1,4	±1,1	±1,1
2, 5  (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5)	0,9	±6,8	±4,1	±2,9	±2,9
	0,8	±4,3	±2,7	±2,0	±1,9
	0,7	±3,6	±2,3	±1,7	±1,7
	0,5	±2,7	±1,8	±1,3	±1,3
4, 14 - 15  (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5)	0,9	-	±7,1	±3,9	±2,9
	0,8	-	±4,5	±2,5	±1,9
	0,7	-	±3,7	±2,1	±1,7
	0,5	-	±2,7	±1,6	±1,3

**Примечания:**

1. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
3. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ :
  - напряжение питающей сети: напряжение  $(0,98...1,02) \cdot U_{ном}$ , ток  $(1 \div 1,2) \cdot I_{ном}$ ,  $\cos\varphi=0,9$  инд;

- температура окружающей среды ( $20 \pm 5$ ) °C.
4. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
- напряжение питающей сети (0,9...1,1)·Uном, сила тока (0,01...1,2)·Iном;
  - температура окружающей среды:
    - счетчики электроэнергии «ЕвроАльфа» от минус 40 °C до плюс 70 °C;
    - УСПД от плюс 5 до плюс 35 °C;
    - трансформаторы тока по ГОСТ 7746;
    - трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983.
5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ Р 52323 в режиме измерения активной электроэнергии, по ГОСТ Р 52425 в режиме измерения реактивной электроэнергии;
6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.
7. Информационно-измерительные канал № 16 не нормируются в связи с отсутствием информации о трансформаторах тока и трансформаторах напряжения.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии "ЕвроАЛЬФА" – среднее время наработки на отказ не менее 80000 часов;
  - УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов;
- Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:
- для счетчика  $T_{в} \leq 2$  часа;
  - для сервера  $T_{в} \leq 1$  час;
  - для УСПД  $T_{в} \leq 1$  час;
  - для компьютера АРМ  $T_{в} \leq 1$  час;
  - для модема  $T_{в} \leq 1$  час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УСПД, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчики электроэнергии "ЕвроАЛЬФА" – до 5 лет при температуре 25 °С;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений – за весь срок эксплуатации системы.

### **МЕСТО И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗНАКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ**

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

### **ПОВЕРКА**

Поверка проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 500 кВ Комсомольская». Методика поверки». МП-957/446-2010 утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в ноябре 2010 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счетчик "ЕвроАЛЬФА" – в соответствии с документом «ГСИ. Счетчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАльфа. Методика поверки».
- УСПД RTU-325 – в соответствии с документом ДЯИМ.466453.005 МП утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS). (Госреестр № 27008-04);
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений – 40...+60°С, цена деления 1°С.

Межповерочный интервал – 4 года.

### **СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКАХ (МЕТОДАХ) ИЗМЕРЕНИЙ**

Измерения производятся в соответствии с документом: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 500 кВ Комсомольская"».

### **НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

1. ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
2. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
3. ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
4. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

5. ГОСТ 1983–2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.
6. ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.
7. ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.
8. МИ 2999-2006 «Рекомендация. ГЦИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Энсис Технологии»  
Адрес: 111250, г. Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6  
Тел. (495) 797-99-66  
Факс (495) 797-99-67  
<http://www.ensyst.ru/>

### **ЗАЯВИТЕЛЬ**

Филиал ОАО «ИЦ ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС»  
Адрес: 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15  
Тел. (495) 223-41-14  
Факс (495) 926-30-43  
<http://www.orgres-f.ru/>

Директор Филиала  
ОАО «ИЦ ЕЭС»-«Фирма ОРГРЭС»

Р.А. Асхатов