

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



**СОГЛАСОВАНО**  
Руководитель ГЦИ СИ  
Зам. генерального директора  
ФГУ «Ростест-Москва»  
А.С. Евдокимов  
« 28 » октября 2010 г.

<b>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 500 кВ Златоуст"</b>	<b>Внесена в Государственный реестр средств измерений</b> <b>Регистрационный номер № <u>46482-10</u></b>
---	---

Изготовлена по технической документации ООО «Энсис Технологии», г. Москва  
Заводской номер 07205.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 500 кВ Златоуст" (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения информации по всем расчетным точкам учета и передачи ее в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК-ЕЭС» в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

### ОПИСАНИЕ

АИИС состоит из измерительных каналов (далее ИК), включающих следующие средства измерений:

- измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001;
- измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2001;
- многофункциональные счетчики электрической энергии.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций – участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

**Принцип действия:**

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД уровня, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). В СОЕВ входят средства измерений, обеспечивающие измерение времени, также учитываются временные характеристики (задержки) линий связи, которые используются при синхронизации времени.

Синхронизация времени производится с помощью GPS-приемника, принимающего сигналы глобальной системы позиционирования, входящего в комплект УССВ, подключаемого к УСПД. От УССВ синхронизируются внутренние часы УСПД, а от них – внутренние часы счетчиков, подключенных к УСПД. Уставка, при достижении которой происходит коррекция часов УСПД, составляет 1 с. Синхронизация внутренних часов счетчика с верхним уровнем АИИС КУЭ происходит при каждом обращении (каждый сеанс связи). ПО позволяет назначить время суток, в которое можно производить коррекцию времени. Рекомендуется для этой операции назначить время с 00:00 до 03:00 часов.

Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов АИИС КУЭ  $\pm 5$  с/сут.

## МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ с указанием наименования ввода, типов и классов точности средств измерений, входящих в состав ИК, номера регистрации средств измерений в Государственном реестре средств измерений представлен в таблице 1.

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав измерительных каналов

№ ИИК п/п	Код НП АТС	Наименование объекта	Состав измерительного канала			Вид электро-энергии
			Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	
1	2	3	4	5	6	7
1	742030004207109	ВЛ-110 «Зил-1»	ТГФ-110 П-П кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 447 Зав. № 448 Зав. № 499 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 8615298 Зав. № 8615305 Зав. № 8615300 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 0110135 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
2	742030004207202	ВЛ-110 «Зил-2»	ТГФ-110 П-П У1 кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 447 Зав. № 448 Зав. № 449 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 8646936 Зав. № 8646938 Зав. № 8646937 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01101339 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
3	742030004207302	ВЛ-110 «ЗМЗ-23»	ТГФ-110 П-П У1 кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 143/13 Зав. № 146/8 Зав. № 144/16 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 8615299 Зав. № 8615299 Зав. № 8615304 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089497 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
4	742030004207401	ВЛ-110 «ЗМЗ-25»	ТГФ-110 П-П У1 кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 150/17 Зав. № 149/7 Зав. № 127/1 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 8615302 Зав. № 8615302 Зав. № 8615302 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01101347 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
5	742030004207108	ВЛ-110 «ЗМЗ-61»	ТГФ-110 П-П У1 кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 433 Зав. № 434 Зав. № 435 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 8615298 Зав. № 8615305 Зав. № 8615300 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090240 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
6	742030004207206	ВЛ-110 «ЗМЗ-62»	ТГФ-110 кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 744 Зав. № 446 Зав. № 438 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 8615307-1 Зав. № 8615308-1 Зав. № 8615309-1 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090240 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
7	742030004207901	ВЛ-110 «ОВГ-1»	ТГФ-110 кл. т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 213 Зав. № 214 Зав. № 205 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000:√3/100:√3 Зав. № 8615298 Зав. № 8615305 Зав. № 8615300 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01102978 Госреестр № 16666-97	активная реактивная

Продолжение таблицы 1 - Состав измерительных каналов

8	742030004207902	ВЛ-110 «ОВГ-2»	ТГФ-110 кл. т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 151/20 Зав. № 152/9 Зав. № 156/21 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Зав. № 8615306 Зав. № 8615306 Зав. № 8615310 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01102977 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
9	742030004207402	ВЛ-110 «Таганай-1»	ТГФ-110 М П У 1 кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 147/13 Зав. № 145/10 Зав. № 148/1 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Зав. № 8615302 Зав. № Зав. № Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01101347 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
10	742030004207404	ВЛ-110 «Таганай-3»	ТГФ-110 кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 439 Зав. № 440 Зав. № 441 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Зав. № 8615302 Зав. № 8615306 Зав. № 8615310 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01102984 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
11	742030004207103	ВЛ-110 «Ургала-1»	TG 145 кл. т 0,2 Ктт = 750/1 Зав. № 777 Зав. № 778 Зав. № 779 Госреестр № 15651-06	СРВ 123 кл. т 0,5 Ктн = 110000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Зав. № 8615298 Зав. № 8615305 Зав. № 8615300 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089629 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
12	742030004207201	ВЛ-110 «Ургала-2»	ТГФ-110 кл. т 0,5 Ктт = 750/1 Зав. № 430 Зав. № 431 Зав. № 432 Госреестр № 16635-97	СРВ 123 кл. т 0,2 Ктн = 110000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Зав. № 8615307 Зав. № 8615308 Зав. № 8615309 Госреестр № 15853-06	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01102981 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
13	.	ВЛ 110 Н-Златоуст 1			ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089410 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
14	.	ВЛ 110 Н-Златоуст 2			ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089467 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
15	.	ВЛ 110 Сатка 4			ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089425 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
16	.	ВЛ 110 Ай 2			ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089473 Госреестр № 16666-97	активная реактивная

Продолжение таблицы 1 - Состав измерительных каналов

17		ВЛ 110 Салган			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090636 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
18		ВЛ 110 Сатка 3			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089616 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
19		ВЛ 110 Ай 1			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089458 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
20		КЛ 10кВ База ЗРЭС (ЗРУ-2)			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01088145 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
21		КЛ 10кВ База ЗРЭС (ЗРУ-1)			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01090629 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
22		ВЛ 110 Таганай 2			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01089617 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
23		АТ-1			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01101349 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
24		АТ-2			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01101343 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
25		АТ-3			EA02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01101346 Госреестр № 16666-97	активная реактивная

Таблица 2 – Метрологические характеристики ИИК (активная энергия)

Границы допустимой относительной погрешности измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)}\%$	$\delta_5\%$	$\delta_{20}\%$	$\delta_{100}\%$
		$I_{1(2)} \leq I_{ном} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{ном} < I_{20}\%$	$I_{20}\% \leq I_{ном} < I_{100}\%$	$I_{100}\% \leq I_{ном} < I_{120}\%$
1 - 10, 12  (ТТ 0,5; ТН 0,2; Сч 0,2S)	1,0	-	±1,8	±1,1	±0,9
	0,9	-	±2,3	±1,3	±1,0
	0,8	-	±2,8	±1,6	±1,2
	0,7	-	±3,5	±1,9	±1,4
	0,5	-	±5,4	±2,8	±2,0

Продолжение таблицы 2 – Метрологические характеристики ИИК (активная энергия)

11  (ТТ 0,2; ТН 0,5; Сч 0,2S)	1,0	-	±1,2	±1,0	±0,9
	0,9	-	±1,3	±1,1	±1,0
	0,8	-	±1,5	±1,2	±1,1
	0,7	-	±1,7	±1,3	±1,2
	0,5	-	±2,4	±1,7	±1,6

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИИК (реактивная энергия)

Границы допускаемой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%}$	$\delta_5\%$	$\delta_{20\%}$	$\delta_{100\%}$
		$I_{1(2)} \leq I_{ном} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{ном} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{ном} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{ном} < I_{120\%}$
1 - 10, 12  (ТТ 0,5; ТН 0,2; Сч 0,5)	0,9	-	±7,0	±3,6	±2,5
	0,8	-	±4,4	±2,3	±1,7
	0,7	-	±3,6	±1,9	±1,5
	0,5	-	±2,6	±1,5	±1,2
11  (ТТ 0,2; ТН 0,5; Сч 0,5)	0,9	-	±3,2	±2,2	±1,9
	0,8	-	±2,3	±1,6	±1,4
	0,7	-	±2,0	±1,4	±1,3
	0,5	-	±1,7	±1,2	±1,1

**Примечания:**

1. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
3. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ :
  - напряжение питающей сети: напряжение  $(0,98...1,02) \cdot U_{ном}$ , ток  $(1 \div 1,2) \cdot I_{ном}$ ,  $\cos\varphi=0,9$  инд;
  - температура окружающей среды  $(20 \pm 5)$  °С.
4. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
  - напряжение питающей сети  $(0,9...1,1) \cdot U_{ном}$ , сила тока  $(0,01...1,2) \cdot I_{ном}$ ;
  - температура окружающей среды:
    - счетчики электроэнергии «ЕвроАльфа» от минус 40 °С до плюс 70 °С;
    - УСПД от плюс 5 до плюс 35 °С;
    - трансформаторы тока по ГОСТ 7746;
    - трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983.
5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ Р 52323 в режиме измерения активной электроэнергии, по ГОСТ Р 52425 в режиме измерения реактивной электроэнергии;
6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.
7. Информационно-измерительные каналы №№ 13-25 не нормируются в связи с отсутствием информации о трансформаторах тока и трансформаторах напряжения.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии "ЕвроАЛЬФА" – среднее время наработки на отказ не менее 80000 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов;

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика  $T_v \leq 2$  часа;
- для сервера  $T_v \leq 1$  час;
- для УСПД  $T_v \leq 1$  час;
- для компьютера АРМ  $T_v \leq 1$  час;
- для модема  $T_v \leq 1$  час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УСПД, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчики электроэнергии "ЕвроАЛЬФА" – до 5 лет при температуре 25 °С;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений – за весь срок эксплуатации системы.

### **МЕСТО И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗНАКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ**

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

## ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 500 кВ Златоуст». Методика поверки». МП-924/446-2010 утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в ноябре 2010 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счетчик "ЕвроАЛЬФА" – в соответствии с документом «ГСИ. Счетчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАльфа. Методика поверки».
- УСПД RTU-325 – в соответствии с документом ДЯИМ.466453.005 МП утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS). (Госреестр № 27008-04);
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений – 40...+60°C, цена деления 1°C.

Межповерочный интервал – 4 года.

## СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКАХ (МЕТОДАХ) ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения производятся в соответствии с документом: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 500 кВ Златоуст"».

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
2. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
3. ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
4. ГОСТ 7746–2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
5. ГОСТ 1983–2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.
6. ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.
7. ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.
8. МИ 2999-2006 «Рекомендация. ГЦИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Энсис Технологии»

Адрес: 111250, г. Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6

Тел. (495) 797-99-66

Факс (495) 797-99-67

<http://www.ensyst.ru/>

## **ЗАЯВИТЕЛЬ**

Филиал ОАО «ИЦ ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС»

Адрес: 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15

Тел. (495) 223-41-14

Факс (495) 926-30-43

<http://www.orgres-f.ru/>

Директор Филиала

ОАО «ИЦ ЕЭС»-«Фирма ОРГРЭС»

Р.А. Асхатов