



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.010.A № 48858

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Оборонэнергосбыт"
по Московской области (ГТП Санаторий "Солнечногорский")

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 625

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Корпорация "ЭнергоСнабСтройСервис", г.Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51878-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 1438/446-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2012 г. № 1073

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007601

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Московской области (ГТП Санаторий «Солнечногорский»)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Московской области (ГТП Санаторий «Солнечногорский») (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности потребляемой с оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ, построенная на основе ИИС «Пирамида» (Госреестр № 21906-11), представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационные каналы (ИИК) АИИС КУЭ состоят из двух уровней:

1-ый уровень – включает в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-ой уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включает в себя сервер сбора данных (ССД) регионального отделения ОАО «Оборонэнергосбыт», основной и резервный серверы баз данных (СБД) ОАО «Оборонэнергосбыт», коммуникаторы С-1.02, автоматизированное рабочее место (АРМ), устройство синхронизации системного времени (УССВ) УСВ-2 (Госреестр № 41681-09), а также совокупность аппаратных, каналообразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.

АРМ оператора представляет собой персональный компьютер, на котором установлена клиентская часть ПО «Пирамида 2000. АРМ». АРМ по ЛВС предприятия связано с сервером, на котором установлено ПО «Пирамида 2000. Сервер». Для этого в настройках ПО «Пирамида 2000. АРМ» указывается IP-адрес сервера. В качестве ССД используется сервер HP ProLiant DL180G6 (Зав. № CZJ149063G), установленный в региональном отделении ОАО «Оборонэнергосбыт». В качестве СБД используются серверы SuperMicro 6026T – NTR+ (825 - 7). СБД установлены в центре сбора и обработки информации (ЦСОИ) ОАО «Оборонэнергосбыт».

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений в организации-участники оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация часов АИИС КУЭ);
- передача журналов событий счетчиков.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков посредством линий связи и далее через коммутаторы С-1.02 по сети Интернет поступает на ССД (в случае если отсутствует ТСП-соединение с контроллерами, сервер устанавливает CSD-соединение с коммутаторами и считывает данные). ССД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации, перевод измеренных значений в именованные физические величины), формирование, хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации на СБД по протоколу «Пирамида» посредством межмашинного обмена через распределенную вычислительную сеть ОАО «Оборонэнергосбыт» (основной канал) либо по электронной почте путем отправки файла с данными, оформленными в соответствии с протоколом «Пирамида» (резервный канал). СБД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации всем заинтересованным субъектам (ОАО «АТС») в рамках согласованного регламента.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Коррекция текущего значения времени и даты (далее времени) часов УСВ-2 происходит от GPS-приёмника. Погрешность формирования (хранения) шкалы времени при отсутствии коррекции по сигналам проверки времени в сутки не более $\pm 1,0$ с. Установка текущих значений времени и даты в АИИС КУЭ происходит автоматически на всех уровнях системы внутренними таймерами устройств, входящих в систему. Коррекция отклонений встроенных часов осуществляется при помощи синхронизации таймеров устройств с единым временем, поддерживаемым УСВ-2.

Синхронизация времени или коррекция шкалы времени таймеров серверов происходит каждый час, коррекция текущих значений времени и даты серверов с текущими значениями времени и даты УСВ-2 осуществляется независимо от расхождения с текущими значениями времени и даты УСВ-2, т.е. серверы входят в режим подчинения устройствам точного времени и устанавливают текущие значения времени и даты с часов УСВ-2.

Сравнение текущих значений времени и даты счетчиков с текущим значением времени и даты ССД - при каждом сеансе связи, но не реже 1 раза в сутки, корректировка осуществляется при расхождении времени $\pm 1,0$ с.

Программное обеспечение

В состав ПО АИИС КУЭ входит: ПО счетчиков электроэнергии, ПО ССД и СБД АИИС КУЭ. Программные средства ССД и СБД АИИС КУЭ содержат: базовое (системное) ПО, включающее операционную систему, программы обработки текстовой информации, сервисные программы, ПО систем управления базами данных (СУБД) и прикладное ПО ИВК «Пирамида», ПО СОЕВ.

Состав программного обеспечения АИИС КУЭ приведён в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ПО	Наименование программного модуля (идентификационное наименование ПО)	Наименование файла	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО «Пирамида 2000»	модуль, объединяющий драйвера счетчиков	BLD.dll	Версия 8	58a40087ad0713aaa6668df26258eff7	MD5
	драйвер кэширования ввода данных	cachect.dll		7625c987fb7603c9853c9a110f6009d	
	драйвер опроса счетчика СЭТ 4ТМ	Re-gEvSet4tm.dll		3f0d215fc617e3d8898099991c59d967	
	драйвера кэширования и опроса данных контроллеров	caches 1.dll		b436dfc978711f46db31bdb33f88e2bb	
		cacheS10.dll		6802cbdeda81efea2b17145ff122ef00	
		sicons10.dll		4b0ea7c3e50a73099fc9908fc785cb45	
		sicons50.dll		8d26c4d519704b0bc075e73fD1b72118	
	драйвер работы с COM-портом	comrs232.dll		bec2e3615b5f50f2f945abc858f54aaf	
	драйвер работы с БД	dbd.dll		fe05715defeec25e062245268ea0916a	
	библиотеки доступа к серверу событий	ESClient_ex.dll		27c46d43b1lca3920cf2434381239d5d	
		filemap.dll		C8b9bb71f9faf2077464df5bbd2fc8e	
	библиотека проверки прав пользователя при входе	plogin.dll		40c10e827a64895c327e018dl2f75181	

ПО ИВК «Пирамида» не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Московской области (ГТП Санаторий «Солнечногорский»).

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Московской области (ГТП Санаторий «Солнечногорский») от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286 - 2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительно-информационных каналов АИИС КУЭ приведен в Таблице 2.
Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в Таблице 3.

Таблица 2

№ ИИК	Наименование объекта	Состав измерительно-информационных каналов				Вид электро-энергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	Сервер	
1	2	3	4	5	6	7
1	ВРУ-0,4 кВ "Склад, гараж, оранжер." ввод 0,4 кВ с ТП-824 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.1	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 003345; 003349; 003347 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120312 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6* Зав. № CZJ149063G	активная реактивная
2	ВРУ-0,4 кВ "Столовая" ввод 1 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.1	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 002361; 002454; 002163 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 601120237 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
3	ВРУ-0,4 кВ "Столовая" ввод 2 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.2	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 002461; 002166; 002597 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120244 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
4	ВРУ-0,4 кВ "4, 5 мед. отдел (спальный корпус отделение 5)" ввод 1 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.3	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № B9242; B9243; B9249 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0611113166 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
5	ВРУ-0,4 кВ "1, 2, 3 мед. отдел (спальный корпус отделение 1, 2, 3)" ввод 1 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.4	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 003024; 003013; 003343 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121080 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
6	ВРУ-0,4 кВ "Маяк, адм. корпус" ввод 1 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.8	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № C15817; C15994; C14799 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121350 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
7	ВРУ-0,4 кВ "Электроцех" ввод 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.9	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № C15986; C15810; C14828 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121442 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
8	ВРУ-0,4 кВ "Клуб" ввод 1 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.11	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № B8112; B9239; B9244 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121378 Госреестр № 36355-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
9	ВРУ-0,4 кВ "Аптека, лаборатория" ввод 1 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.12	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № В9238; В9223; В9246 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121370 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6* Зав. № CZJ149063G	активная реактивная
10	ВРУ-0,4 кВ "6 мед. Отдел (спальный корпус 4)" ввод 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.1	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 кл. т 1,0/2,0 Зав. № 1112115338 Госреестр № 46634-11		активная реактивная
11	ВРУ-0,4 кВ "1, 2, 3 мед. отдел (спальный корпус отделение 1, 2, 3)" ввод 2 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.3	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 003342; 003341; 003026 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120188 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
12	ВРУ-0,4 кВ "Админ. корпус" ввод 2 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.5	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № С15992; С15818; С15808 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121427 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
13	ВРУ-0,4 кВ "4 мед. отдел (спальный корпус отделение 5)" ввод 2 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.6	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № В9237; В9233; В9252 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121078 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
14	ВРУ-0,4 кВ "Мост. ВКХ, насос (мастерская ВКХ)" ввод 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.8	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № С14830; С15993; С15989 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121058 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
15	ВРУ-0,4 кВ "Аптека, лаборатория" ввод 2 0,4 кВ с ТП-830 , 2 сек. ф.9	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 001764; 001756; 001745 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0605120692 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
16	ВРУ-0,4 кВ "Клуб" ввод 2 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.10	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт= 200/5 Зав. № 003346; 003350; 003344 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121103 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
17	ВРУ-0,4 кВ "Столовая" ввод 1 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.11	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт= 300/5 Зав. № 002560; 002462; 002162 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120992 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
18	ВРУ-0,4 кВ "Столовая" ввод 2 0,4 кВ с ТП-830 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.12	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт= 300/5 Зав. № 002596; 002590; 002564 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120607 Госреестр № 36355-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
19	ВРУ-0,4 кВ "Лечебный корпус" ввод 1 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.2	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт= 150/5 Зав. № В9250; В9245; В9232 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121426 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
20	ВРУ-0,4 кВ "Бассейн" ввод 1, ввод 2 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.6 и 2 сек. ф.3	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт= 150/5 Зав. № В9235; В9248; В9251 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120559 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
21	ВРУ-0,4 кВ "Освещение озера (купальня-раздевалка)" ввод 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.10	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 кл. т 1,0/2,0 Зав. № 1112115308 Госреестр № 46634-11		активная реактивная
22	ВРУ-0,4 кВ "Прачечная ввод 1" ввод 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.14	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт= 100/5 Зав. № С15809; С14825; С15995 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120921 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6* Зав. № CZJ149063G	активная реактивная
23	ВРУ-0,4 кВ "АТС (телефонная станция)" ввод 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.14	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 кл. т 1,0/2,0 Зав. № 1112115533 Госреестр № 46634-11		активная реактивная
24	ВРУ-0,4 кВ "Склад" ввод 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.14	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 кл. т 1,0/2,0 Зав. № 1112115519 Госреестр № 46634-11		активная реактивная
25	ВРУ-0,4 кВ "Лечебный корпус" ввод 2 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.2	Т-0,66 кл.т. 0,5 Ктт= 300/5 Зав. № 002595; 002589; 002363 Госреестр № 47176-11	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121666 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
26	ВРУ-0,4 кВ "Столяр. цех, мастерская (слесарная мастерская)" ввод 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.4	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт= 75/5 Зав. № D0665; D0600 D0683 Госреестр №28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120319 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
27	ВРУ-0,4 кВ "Питьевая" ввод 1 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 1 сек. ф.12 и ввод 2 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.6	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 кл. т 1,0/2,0 Зав. № 1112115591 Госреестр № 46634-11		активная реактивная
28	ВРУ-0,4 кВ "Спортзал (лечебно-физкультурный комплекс)" ввод 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.7	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт= 150/5 Зав. № В9247; В9240; В8113 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121645 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
29	ВРУ-0,4 кВ "Прачечная ввод 2" ввод 0,4 кВ с ТП-835 6/0,4 кВ, 2 сек. ф.9	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт= 100/5 Зав. № С15807; С15826; С15813 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601120950 Госреестр № 36355-07		активная реактивная

Таблица 3

Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%},$ $I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$\delta_{5\%},$ $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$\delta_{20\%},$ $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$\delta_{100\%},$ $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 - 9, 11 - 20, 22, 25, 26, 28, 29 (ТТ 0,5; Сч 0,5S)	1,0	-	±2,2	±1,6	±1,5
	0,9	-	±2,6	±1,8	±1,6
	0,8	-	±3,1	±2,0	±1,7
	0,7	-	±3,7	±2,3	±1,9
	0,5	-	±5,6	±3,1	±2,4
10, 21, 23, 24, 27 (Сч 1,0)	1,0	-	±3,1	±2,8	±2,8
	0,9	-	±3,1	±2,8	±2,8
	0,8	-	±3,2	±2,9	±2,9
	0,7	-	±3,3	±2,9	±2,9
	0,5	-	±3,5	±3,1	±3,1
Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%},$ $I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$\delta_{5\%},$ $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$\delta_{20\%},$ $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$\delta_{100\%},$ $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 - 9, 11 - 20, 22, 25, 26, 28, 29 (ТТ 0,5; Сч 1,0)	0,9	-	±7,6	±4,0	±2,9
	0,8	-	±5,1	±2,9	±2,3
	0,7	-	±4,3	±2,6	±2,2
	0,5	-	±3,4	±2,2	±2,0
10, 21, 23, 24, 27 (Сч 2,0)	0,9	-	±4,8	±4,5	±4,5
	0,8	-	±5,1	±4,7	±4,7
	0,7	-	±5,5	±5,1	±5,1
	0,5	-	±4,8	±4,5	±4,5

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с/сут.

Примечания:

1. Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi = 1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi < 1,0$ нормируется от $I_{2\%}$.
2. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
3. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
4. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$;
 - сила тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos\varphi = 0,9$ инд;
 - температура окружающей среды: от 15 до 25 °С.
5. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение питающей сети $0,9 \cdot U_{ном}$ до $1,1 \cdot U_{ном}$,
 - сила тока от $0,05 I_{ном}$ до $1,2 I_{ном}$;
 - температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от плюс 5 °С до плюс 35 °С;
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7625-2001;
 - для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.

6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7625-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52322-2005 в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ 52425-2005;

7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М – среднее время наработки на отказ не менее 140000 часов;
- счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК – среднее время наработки на отказ не менее 165000 часов;
- УСВ-2 – среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов;

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 2$ часа;
- для сервера $T_v \leq 1$ час;
- для компьютера АРМ $T_v \leq 1$ час;
- для модема $T_v \leq 1$ час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УССВ, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчики электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М, ПСЧ-4ТМ.05МК – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях – не менее 113,7 суток; при отключении питания – не менее 10 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средства измерений – не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 4

Таблица 4

Наименование	Тип	Кол.
1	2	3
Трансформатор тока	Т-0,66	30
Трансформатор тока	ТТИ	42
Счётчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05М.04	24
Счётчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05МК.24	5
Коммуникатор GSM	С-1.02	19
Сервер регионального отделения ОАО «Оборонэнергосбыт»	HP ProLiant DL180G6	1
Устройство синхронизации системного времени	УСВ-2	3
Сервер портов RS-232	Moxa NPort 5410	1
GSM Модем	Teleofis RX100-R	1
Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 1000 RM	1
Сервер БД ОАО «Оборонэнергосбыт»	SuperMicro 6026T-NTR+ (825-7)	2
GSM Модем	Cinterion MC35i	2
Коммутатор	3Com 2952-SFP Plus	2
Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 3000 RM	2
Методика поверки	МП 1438/446-2012	1
Паспорт-формуляр	ЭССО.411711.АИИС.625 Ф	1

Поверка

осуществляется по документу МП 1438/446-2012 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Московской области (ГТП Санаторий «Солнечногорский»). Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в августе 2012 года.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М - по методике поверки ИЛГШ.411152.146 РЭ1 согласованной с ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в 2007 г.;
- Счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК - по методике поверки ИЛГШ.411152.167 РЭ1 утвержденной с ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в 2011 г.;
- ИИС «Пирамида» - по документу «Системы информационно-измерительные контроля и учета энергопотребления «Пирамида». Методика поверки» ВЛСТ 150.00.000 И1, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;
- УСВ-2 – по документу «ВЛСТ 237.00.000И1», утверждённым ГЦИ СИ ФГУП ВНИИФТРИ в 2009 г.;
- Термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50°С, цена деления 1°С.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Методика (метод) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Московской области (ГТП Санаторий «Солнечногорский»). Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0033/2012-01.00324-2011 от 17.05.2012 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Московской области (ГТП Санаторий «Солнечногорский»)

1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

4 ГОСТ 7625-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

5 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

6 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

7 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ООО «Корпорация «ЭнергоСнабСтройСервис»

Адрес (юридический): 121500, г. Москва, Дорога МКАД 60 км, д.4А, офис 204

Адрес (почтовый): 600021, г. Владимир, ул. Мира, д.4а, офис № 3

Телефон: (4922) 33-81-51, 34-67-26

Факс: (4922) 42-44-93

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 года.

117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11

Факс (499) 124-99-96

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.П.

«___» _____ 2012г.